

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4, 5, Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.2222 z późn. zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2018r. Pana Jerzego Klimczaka, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Projektowego ELPLAN z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Konstytucji 3-go Maja 15, działającego z upoważnienia Polskiego Związku Działkowców - Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wilkanów”, ul. Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra (na podstawie pełnomocnictwa z dn. 22.02.2018r.), dotyczącego uzgodnienia lokalizacji projektowanych sieci kablowych SN-15kV i nn. 0,4kV zasilających teren ogródków działkowych, w pasie dróg gminnych nr **006014F – ul. Kosowej, 006054F – ul. Sokolej, 006065F – ul. Szkolnej; tj. działek nr ewid. 443/1, 384, 348/1, 354/3, 365/3, 351/5, 354/4, 353/1, 354/5 i 199 obręb Wilkanowo**, gmina Świdnica,

zezwalam na lokalizację sieci kablowych SN-15Kv i nn-0,4kV

oraz wyrażam zgodę na wejście na działki **nr 443/1, 384, 348/1, 354/3, 365/3, 351/5, 354/4, 353/1, 354/5 i 199 obręb Wilkanowo**, w zakresie objętym projektem w myśl przepisów Prawa budowlanego,

na niżej podanych warunkach:

1. Projektowane linie kablowe zlokalizować zgodnie z przedłożonym projektem zagospodarowania terenu.
2. Linie kablowe należy ułożyć bez naruszania nawierzchni i konstrukcji dróg utwardzonych, tj. asfaltowych i betonowych.
3. W miejscach przejść pod jezdniami, skrzyżowaniami, przy kolizji lub w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej, linie kablowe układać w rurach osłonowych.
4. W miejscach przejść pod jezdniami, linie układać metodą przecisku sterowanego.
5. W miejscach wykopu należy zastosować całkowitą wymianę gruntu. Grunt należy utwardzić uzyskując wartości współczynnika zagęszczenia $Is = 0,98$. Dostarczyć do Urzędu Gminy wyniki badań zagęszczenia gruntu.
6. Miejsca wykopu (pobocza) należy utwardzić warstwą z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie o grubości min. 20cm.
7. Podczas prowadzonych prac zabrania się ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku, materiałów i pracy sprzętu na jezdni bez zabezpieczenia.
8. Po zakończeniu robót pas drogowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
9. Utrzymanie sieci należy do jego właściciela.
10. Urząd Gminy Świdnica nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.
11. W przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia w/w obiektu lub urządzenia, koszt tego przełożenia ponosić będzie jego właściciel.
12. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie tut. Urzędu Gminy na zajęcie pasa drogowego dla w/w działek dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczania w niej obiektu lub urządzenia
13. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na budowę.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ uwzględniła w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójty Gminy Świdnica w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

WOJ
 mgr inż. Adam Jaskulski