

Zielona Góra, 2018-11-14

STAROSTWO POWIATOWE
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

PROTOKÓŁ GG-I.6630.219.2018

z posiedzenia narady koordynacyjnej dotyczącej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 b i art. 28 c ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101 z późn. zm.) w dniu **16.10.2018r.** w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył: **Anna Rudnik**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **sieć energetyczna kablowa SN i nn**

Lokalizacja obiektu: **Wilkanowo, dz. 199, 203/1, 204/5, 204/23, 205/2, 206/1, 208/1, 217/1, 227/1, 348/1, 351/5, 352, 353/1, 354/3, 354/4, 354/5, 365/3, 384, 443/1, gm. Świdnica**

Wnioskodawca: **ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe Jerzy Klimczak
65-805 Zielona Góra Al. Konstytucji 3 Maja 15**

Inwestor: **Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wilkanów"
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 13**

Data wpływu wniosku: **2018-10-09**

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji	Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej, uwagi i zalecenia
1. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra ul. Prosta 15, 65-783 Zielona Góra	Uzgodniono z uwagami: 1. Prace ziemne w odległości do 3,0m od urządzeń elektroenergetycznych prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 2. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi SN wykonać próbne przekopy lokalizacyjne.
2. Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 91-498 Łódź ul. Okoniowa 16	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia